




BCJ-浄4157
平成10年6月26日

評 定 書

西原ネオ工業株式会社
取締役社長 野 中 英 市 殿

財団法人日本建築センター
理事長 立 石



評定申込みのあった下記の件については、当財団尿尿浄化槽性能評定委員会
(委員長：須藤隆一)において慎重審議の結果、本尿尿浄化槽は昭和55年建設省告示第1292号(最終改正：平成7年建設省告示第2094号。以下「告示」という。)の尿尿浄化槽の構造基準に適合するものと評定します。

記

- | | |
|-----------|--|
| 1. 件 名 | ネオ浄化そう MCB2型 |
| 2. 告示区分 | 第13の規定に該当するもの |
| 3. 装置の性能 | 告示第1に定める性能と同等以上で、放流水の生物学的酸素要求量が10mg/L以下、浮遊物質量が10mg/L以下及び窒素含有量が10mg/L以下 |
| 4. 処理方式 | 流量調整に嫌気濾床、担体流動ばっ気、及び高速固液分離を組み合わせた方式 |
| 5. 処理対象人員 | 5、6、7、8、9、10人 (日平均処理汚水量：1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0㎡) |