




BCJ-浄4318
平成11年5月28日

評 定 書

西原ネオ工業株式会社
取締役社長 野 中 英 市 殿



評定申込みのあった下記の件については、当財団尿尿浄化槽性能評定委員会（委員長：須藤隆一）において慎重審議の結果、本尿尿浄化槽は昭和55年建設省告示第1292号（最終改正：平成7年建設省告示第2094号。以下「告示」という。）の尿尿浄化槽の構造基準に適合するものと評定します。

記

1. 件 名 ネオ浄化そう MCB型
2. 告 示 区 分 第13の規定に該当するもの
3. 装 置 の 性 能 告示第1に定める性能と同等以上で、放流水の生物化学的酸素要求量が10mg/L以下、窒素含有量が10mg/L以下、及び浮遊物質量が10mg/L以下
4. 処 理 方 式 流量調整に嫌気濾床、担体流動ばっ気及び沈殿濾過を組み合わせた方式

5. 処理対象人員及び日平均汚水量：

処理対象人員(人)：	12	14	16	18	21	23	25	28	30	33	35	40	45	50
日平均処理汚水量(m³)：	2.4	2.8	3.2	3.6	4.2	4.6	5.0	5.6	6.0	6.6	7.0	8.0	9.0	10.0