



型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による接触ろ床方式


【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-142（平成24年2月6日）】




平面图




B—B 断面图



A—A 断面図



消毒槽立体図



C—C断面図

会 社 名		株式会社 西原ネオ 〒108-0023東京都港区芝浦三丁目6番18号 電話03-3452-4441			
型 式		ネオ浄化そう NCE			
		- 5 型	- 7 型	- 1 0 型	
型式適合認定番号		型01CaeOa0054882	型01CaeOa0074883	型01CaeOa0104884	
認定年月日		放流水質		BOD 1 0 mg/L以下 T-N 1 0 mg/L以下 S S 1 0 mg/L以下	
令和6年12月20日					
仕 様 表					
槽	処理対象人員	5	7	10	
	有効容量	1. 0 4 8	1. 5 0 2	2. 1 1 3	
容 量 及 び 寸 法	嫌 気 ろ 床 槽	1. 0 5 2	1. 4 9 8	2. 1 0 6	
	接 触 ろ 床 槽	0. 4 8 2	0. 6 8 7	0. 9 3 9	
	処 理 水 槽	0. 2 3 7	0. 3 3 9	0. 4 7 0	
	消 毒 槽	0. 0 1 5	0. 0 2 1	0. 0 4 4	
	寸 法	A 1	2, 3 1 0	2, 3 9 0	2, 8 2 0
		A 2	6 0	6 0	1 0 0
		B 1	1, 1 3 0	1, 3 2 0	1, 5 5 0
		B 2	6 0	6 0	1 0 0
		C 1	1, 6 6 0	1, 8 6 0	1, 9 6 5
		C 2	3 1 0	3 1 0	4 0 0
		C 3	3 6 0	3 6 0	4 5 0
		C 4	1, 3 0 0	1, 5 0 0	1, 5 0 0
		C 5	2 5 0	2 5 0	3 5 0
		C 6	6 2 5	7 0 0	7 0 0
		C 7	3 7 5	5 0 0	5 0 0
		C 8	1, 0 8 5	1, 2 8 5	1, 2 8 5
材 料 ・ 材 質 及 び 機 械 設 備 の 仕 様	く 体	材 質	FRP		
		板 厚	3～8		
	仕 切 板	材 質	FRP		
		板 厚	2～6		
	嫌 気 ろ 材	形 状	網様円筒状		
		材 質	P P、又はP E		
		外形寸法	平均外形 7 0～8 0 mm、高さ 6 5～7 5 mm		
	接 触 材	形 状	板状		
		材 質	P V C、P P、又はP E		
		目 幅	4 0 ピッチ		
	好 気 ろ 材	形 状	網様ロール状		
		材 質	P P、又はP E		
		外形寸法	φ 1 0 0 mm、高さ 1 0 0 mm		
	散 気 管	材 質	P V C又はP P		
		長 さ	4 1 5×8 6 0	4 3 5×1 0 0 0	4 6 0×1 1 5 0
		型 式	容積式		
流 入 管	風量（L／分）	4 5 以上	6 4 以上	8 7 以上	
	放 流 管	材 質	P V C又はP P		
		内 径	φ 1 0 0		
マ ン ホ ー ル	材 質	F R P、P P、D C P D、又は鋳鉄			
	内 径	φ 4 5 0×2			
	個 数	φ 6 0 0×1			
注：寸法の単位はmm、容量の単位はm ³ とする。					
特記事項	・振動，騒音，防虫，防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入，設置条件によりオプション槽を組み合わせる。				